



Nr. punct	CV01	CV02	CV03	CV04	CV05	CV06	Statie de pompare
Cota terenului amenajat	168.33	168.59	168.67	168.61	168.88	168.95	168.01
Cota radier	167.69 166.83	166.76	166.69	166.54	166.44 166.42	166.31	166.31
Adancime sapatura	0.74 1.60	1.93	2.08	2.17	2.54 2.63	1.80	
Distante partiale		20.00	20.00				
Distante cumulate	0.00	20.00	40.00	89.00	121.00 128.00	165.00	
Panta		i=0.3% L=20.00	i=0.3% L=20.00	i=0.3% L=49.00	i=0.3% L=32.00	i=0.3% L=7.00	i=0.3% L=37.00
Caracteristici							

În conformitate cu STAS 4273-1983, lucrările se încadrează în clasa de importanță III.  
 Conform HGR 766/1997 aceste lucrări sunt de importanță "normală".  
 Lucrările de construcții se încadrează în categoria de importanță „C” conform H.G. nr. 766/1997.

Acest document este proprietatea firmei s.c.AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea, expresă și scrisă, utilizarea sa trebuie să fie conforma celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. PROIECTARE SI STUDII str. Septimiu Albini nr. 118, Cluj-Napoca		Scara 1:500	Beneficiar: Administratia Bazinala de Apa BANAT Obiect: "Sistem de evacuare ape din incinta indiguita la Remetea-Poganici judetul Caras-Severin	Proiect nr. 938/2020
				Faza PT+DE
Proiectat	ing. Gheorghe BIBOLAR	Data 2020	Profil longitudinal retea canalizare	Plansa nr. PL.01
Desenat	ing. Ovidiu Marginean			
Verificat	ing. Gheorghe BIBOLAR			
Sef proiect	ing. Gheorghe BIBOLAR			