



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BANAT



Nr.299 /MS/ 17.07.2023

Catre
Birou ACHZITII

Ref.: Solicitare de clarificare

Intrebare: In vederea ofertarii avem nevoie de inaltimea de pompare (inclusiv sa ne mentionati daca toate au nevoie de aceeasi inaltime de pompare pe cele 6 bucati sau sunt diferite).

Raspuns: Urmare solicitarii de clarificare va transmitem ca toate pompele necesare pentru SP Fardea si SP Matnic sunt identice si au inaltimea de pompare $H_p=10$ m.

Sef Serviciu Exploatare, M.ISNGA si UCC
ing. Mircea Szasz

Intocmit
ing. Ionel Hiticas

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Sediul central

B-dul Mihai Viteazu nr. 32, Timișoara, jud. Timiș
Cod fiscal: 18263352/RO 23886284
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407